



Product: 5501-M Sentrol vochtsensor
Omschrijving: Aansluiten vochtsensor op zone ingang van CD, CS en ATS controlepaneel.


Aansluitingen

Op de connector aangeduid als SENSOR van de 5501-M kunnen maximaal 4 sensors worden aangesloten. Deze aansluiting is niet polariteit gevoelig.

De connector aangeduid als CLOSED LOOP van de 5501-M met behulp van dubbellus configuratie aansluiten op zone ingang van het CD, CS of ATS controlepaneel.

Let op de polariteit. De – aansluiting van de CLOSED LOOP uitgang moet via een 4k7 weerstand op de common van de zone ingang aangesloten worden. De + aansluiting van de CLOSED LOOP uitgang moet op de Z_x van de zone ingang aangesloten worden. Zie figuur 1.

Testen dmv testknop 15 seconden in te houden. Led flitst totdat de testknop wordt losgelaten.



Figuur 1.